



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО Г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85. тел/ факс: (4152) 30-10-67; 30-10-68.
 Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Предписание № 256/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31»
 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, 34.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 256 от «30» октября 2019 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому майора внутренней службы Апаликова Ю.Ю., в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 30 мин. по 14 ч. 30 мин. «20» ноября 2019 г. и с 16 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. «28» ноября 2019 г; проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, 34.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Рудненко Милана Викторовна

совместно с: директором Дебриян Еленой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 256/1/1	Пожарные извещатели смонтировать на расстоянии не менее 0,5 м. от светильников.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения ав-	01.10.2020 г.	

	вопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (помещение книгохранилища; помещение библиотеки; помещение рабочего; помещения мастерских).	объемно-планировочным и конструктивным решениями».		
7. 256/1/1	Предусмотреть аварийное освещение на путях эвакуации: лестничная клетка из цокольного этажа без естественного освещения, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 43 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме».	01.10.2020 г.	
8. 256/1/1	Отделить помещения детского сада класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 от помещений здания школы Ф 4.1 противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 таблица 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 5.2.4 СП 4.13130.2013.	01.10.2020 г.	
9. 256/1/1	Из помещений детского сада, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, предусмотреть второй эвакуационный выход.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009.	01.10.2020 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.